

МЧС России
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Междуреченска и г. Мыски

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"15" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. N 44/1/31

(дата и время составления предписания)

652840, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД МЫСКИ, УЛИЦА ВАХРУШЕВА, 26

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КУЮКОВА"

Директору МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КУЮКОВА"

Тимофееву Константину Петровичу

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о плановой выездной проверки от 24.08.2021 № 44 заместителя главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – заместителя начальника отдела - начальника отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Дорохова Виталия Михайловича, учетный номер 42210061000200540650.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Гусельниковой Юлией Леонидовной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территорий
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КУЮКОВА"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652840, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД МЫСКИ, УЛИЦА ВАХРУШЕВА, 26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КУЮКОВА" (МАОУ «СОШ № 1»), ИНН 4215007412, адрес: 652840, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД МЫСКИ, УЛИЦА ВАХРУШЕВА, 26.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «15» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

8. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Люки выхода на чердак из внутренних помещений выполнены не противопожарными (размер люка должен быть не менее 0,6 х 0,8 м)	п. 7.7 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»; ст.88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	18.03.2022	
2.	Не оборудовано помещение пищеблока (горячий цех) системами противопожарной защиты	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации	18.03.2022	

	(отсутствуют приборы АПС).	от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», П.5.3 СП 3.13130.2009; ст.84, ст.91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
--	----------------------------	---	--	--

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Гусельникова Юлия Леонидовна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Директор МНОУ СОИ № 1 Тимофеев К.П. АА 15.09.21г.
 Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
10.00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575997

Владелец Тимофеев Константин Петрович

Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023