



Главное управление МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Мыски, ул. Вахрушева, 47, тел. 38474 2-03-01, E-mail: ogpn17@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 7/1/4

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КУЮКОВА»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору N 7 от "30" января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21-декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

“ 05 ” февраля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0³⁰
“ 19 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1³⁰
“ 21 ” февраля 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1⁰⁰

проведена проверка Гонжаровой Татьяной Александровной, заместителем главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору

территории, здания и помещений МАОУ СОШ № 1 по адресу: Кемеровская область, город Мыски, п. Берензас ул. Вахрушева, д. 26

совместно с директором МАОУ СОШ № 1 Тимофеевым Константином Петровичем, зам. директора по БОП Дрыгиным Сергеем Ивановичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в подвальном помещении	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	01.06.2018	
2.	На пути эвакуации по центральной лестнице, служащей для эвакуации людей установить эвакуационное освещение	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390; ч. 3 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 1.13130.2009 п.4.3.1; СНиП 23-05-95 п.7.74	01.06.2018	
3.	Двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа на лестничную клетку оборудовать приспособлением для самозакрывания.	ч. 2 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г, п.4.2.7 СП 1.13130.2009, п.6.18 «СНиП 21-01-97»	01.06.2018	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Тимофеев Константин Петрович

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022